

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Będzin
ul. Kościuszki 114, 42-500 Będzin
tel.: 32 766 53 99
fax: 32 766 53 51
e-mail: bedzin.rd@tauron-dystrybucja.pl



Będzin, dn. 26.01.2012 r.

Anna Chwiszczuk
ul. Żernicka 243B
54-510 WROCLAW

Znak: OBD/R3ZS/SS/631/...../2012

Dotyczy: *określenia warunków przyłączenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A. dla strefy aktywności rodzinnej zlokalizowanej w Będzinie przy ul. Małobądzkiej nr działki 19/29*

W odpowiedzi na Państwa wniosek o określenie warunków przyłączenia z dnia 10 stycznia 2012 roku, data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. 12.01.2012 roku uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przyłączenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A. wnioskowanego obiektu.

W załączeniu przesyłamy:

- warunki przyłączenia nr WR/307427/12
- projekt Umowy o przyłączenie do sieci nr UPP/307427/12

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej, po wcześniejszym zapoznaniu się i akceptacji **projektu umowy o przyłączenie do sieci** oraz zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.

Aktualny druk wniosku o zawarcie umowy przyłączeniowej znajduje się na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. pod adresem:

<http://www.tauron-dystrybucja.pl/pl> lub w Punktach Obsługi Klienta (POK), mających siedziby w budynkach Rejonów Dystrybucji.

Ww. wniosek należy złożyć w Rejonie Dystrybucji Będzin, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach między 7.00 a 15.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Do wniosku należy dołączyć wymienione w nim załączniki.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt osobisty w Rejonie Dystrybucji Będzin w Będzinie przy ul. Kościuszki 114 pok. 303 lub o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 766-53-92 lub 766-53-41.

Z poważaniem

Załączniki:

Zał. nr 1 - warunki przyłączenia

Zał. nr 2 - projekt umowy o przyłączenie

Zał. nr 3 - kalkulacja opłaty za przyłączenie

K/o:

1 x R3ZS a/a

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin
tel.: 32 766 10 00
fax: 32 266 33 07
e-mail: bedzin@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Zawila 65 L, 30-390 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 167 748 363,81 zł

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

Bożena Pycia

www.tauron-dystrybucja.pl

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Będzin
ul. Kościuszki 114, 42-500 Będzin
tel.: 32 766 53 99
fax: 32 766 53 51
e-mail: bedzin.rd@tauron-dystrybucja.pl



Będzin, dnia: 26.01.2012 r.

Urząd Miejski w Będzinie

ul. 11 Listopada 20

42-500 BĘDZIN

Nr: WR/307427/12

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca: **Urząd Miejski w Będzinie**
ul. 11 Listopada 20
42-500 BĘDZIN

obiekt: strefa aktywności rodzinnej

adres przyłączanego obiektu: Będzin, ul. Małobądzka, nr działki 19/29

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2012-01-12

Odpowiadając na wniosek z dnia 2012-01-12 informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: 3 kW dla zasilania podstawowego

Przyłącze 2: *nie dotyczy*

na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne – przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: - sieć 6kV - zasilany ze stacji transformatorowej SYBERKA 1 [3B0024]
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: *zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczenia głównego w złączu, w kierunku instalacji wnioskodawcy*
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: *zaciski prądowe na wyjściu przewodów od licznika w kierunku instalacji wnioskodawcy*
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: wykonanie przyłącza kablowego YAKXS 4x35 mm² o szacunkowej długości 60 m, budowa złącza kablowego wraz z szafką pomiarową (dotyczy OSD)
 - b) w zakresie sieci: *nie dotyczy OSD,*
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy:
-wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie Przyłączanego Podmiotu oraz urządzeń elektroenergetycznych instalacji od miejsca dostarczenia energii elektrycznej do obiektu Przyłączanego Podmiotu
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0.23 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni 1-fazowy,
 - b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa w granicy posesji.
5. Zabezpieczenie przedlicznikowe:
- dla innych odbiorców:
 - a) prąd znamionowy: 16 A,
 - b) rodzaj: wyłącznik nadmiarowo-prądowy
 - c) lokalizacja: szafka pomiarowa

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin
tel.: 32 766 10 00
fax: 32 266 33 07
e-mail: bedzin@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Zawila 65 L, 30-390 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 167 748 363,81 zł

www.tauron-dystrybucja.pl

IB. Wymagania techniczne - przyłącze 2 (zasilanie rezerwowe)

nie dotyczy

II. Do obliczeń przyjąć:

- a) dla doboru aparatury spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 10 kA.

III. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.

IV. Sieć pracuje w układzie:

- a) SN – sieć 6kV - z *izolowanym punktem neutralnym*
- b) 0,4 kV - TT.

V. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej - 16 godzin,
 - przerwy nieplanowanej - 24 godziny;
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych - 35 godzin,
 - przerw nieplanowanych - 48 godzin.

VI. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia. W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

VII Informacje dodatkowe:


1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.].
4. OSD zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
6. Na cały zakres wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z OSD: projektu wykonawczego z dokumentacją prawną.
7. Przed przystąpieniem do projektowania szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Będzin Dział Rozwoju i Utrzymania Sieci.
Rozpoczęcie prac projektowych będzie możliwe po zawarciu umowy o przyłączenie
8. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
9. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w Ustawie Prawo energetyczne.
10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Będzin z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
11. OSD oświadcza, że po spełnieniu przez Wnioskodawcę niniejszych warunków przyłączenia, a w szczególności po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 Prawo energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w OSD każdy posiadany agregat prądowórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający prace równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
13. Warunki przyłączenia określone zostały dla V grupy przyłączeniowej.
14. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności OSD ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.
15. Do odbioru technicznego należy przedłożyć:
 1. Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia.
 2. Oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej przyłączanej do sieci dystrybucyjnej.
 3. Powykonawczy schemat ideowy przyłączanej instalacji.

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował: Sylwester Sitko



Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

.....Bożena Pycia.....
(OSD)

Załączniki:

- Projekt umowy o przyłączenie z załącznikami.
- Informacja o dokumentach niezbędnych do podpisania umowy.

Kopie:
1xR3ZS a/a