


Pz=11,0kW

LEGENDA:

PROJ. LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - KABEL TYPU YAKY 4x25mm2 UŁOŻONY BEZPOŚREDNIO W ZIEMI.

ISTN. LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

PROJ. LATARNIA - SŁUP STALOWY OCYNKOWANY Z WNĘKĄ TYPU "PIAST" Hc= 9m, Ho= 7,8m (MALOWANY W KOLORZE GRAFITOWYM) Z OPRAWĄ OŚWIETLENIOWĄ TYPU SGS102 100W O IP 65 Z LAMPĄ SODOWĄ O MOCY100W ZAMONTOWANĄ NA WIERZCHOŁKU SŁUPA ZA POMOCA WYSIĘGNIKA 1-RAMIENNEGO

ISTN. LATARNIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Napięcie znamionowe 400/230V

JAKO SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM (OCHRONA DODATKOWA) PROJEKTUJE SIĘ SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA DLA UKŁADU SIECIOWEGO TN-C-S.

UWAGA:

1. WŁĄCZENIE KAŻDEJ LATARNI W PROJEKTOWANY KABEL NASTĄPI PO JEGO ROZCIĘCIU I WPROWADZENIU DO WNĘKI SŁUPOWEJ. DO PODŁĄCZENIA STOSOWAĆ SŁUPOWE TABLICZKI ZACISKOWO BEZPIECZNIKOWE TB.
2. ZABEZPIECZENIE OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ STANOWI BEZPIECZNIK INSTALACYJNY Z WKŁADKĄ TOPIKOWĄ ZWŁOCZNĄ 10A ZABUDOWANĄ ZACISKOWO BEZPIECZNIKOWEJ TB ZAINSTALOWANEJ WE WNĘCE SŁUPOWEJ.
3. ZAMYKANIE WNĘKI SŁUPOWEJ ZGODNIE Z ROZWIĄZANIEM PRODUCENTA SŁUPÓW DLA UM BĘDZIN.
4. POŁĄCZENIE POMIEDZY ZŁĄCZEM BEZPIECZNIKOWYM I ZEROWYM, A OPRAWĄ OŚWIETLENIOWĄ WYKONAĆ KABLEM TYPU YKYżo 3x2,5mm2 UŁOŻONYM WEWNĄTRZ SŁUPA (3 ŻYŁA KABLA STANOWI PRZEWÓD OCHRONNY PE.).
5. OCHRONĄ PRZECIWPORAŻENIOWĄ NALEŻY OBJĄĆ STALOWE SŁUPY OŚWIETLENIOWE. OCHRONĘ WYKONAĆ PRZEZ POŁĄCZENIE LINKĄ LgY 16mm2 ZACISKU OCHRONNEGO SŁUPA Z ZACISKIEM ZEROWYM TABLICZKI TB.

PRO IN BUD -
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA UL. DĄBSKIEGO 5/88

AUTOR	inż. Tomasz Mikrut nr.upr. 436/85		DATA: 01.2009r.	INWESTOR: Gmina Będzin z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Będzinie 42-500 Będzin , ul. 11 Listopada 20
SPRAWDZIŁ	inż. Marek Mikrut nr. upr. 666/83			TEMAT: Projekt budowlany chodników i oświetlenia ulicznego ulic: sierż. Załogi, Lipowej, Dębowej, Olszynowej, Brzozowej i Jesionowej w Będzinie.
OPRACOWAŁ	inż. Artur Konewecki			OBIEKT: Sieć rozdzielcza kablowa oświetlenia ulicznego.
	Maciej Kic			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	FAZA: PB+PW		
SKALA: -	TREŚĆ RYSUNKU: Schemat zasilania sieci rozdzielczej kablowej oświetlenia ulicznego.			NUMER RYSUNKU: 3E

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20090226101202+01’00’)
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20090226101202+01’00’)
/CreationDate
(user)
/Author
-mark-