BZP.271.4.2014 Będzin, dnia 29.01.2014 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Miasto Będzin reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
ul. 11-go Listopada 20
42-500 Będzin

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4.

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) udziela się wyjaśnień na podane poniżej pytania oraz na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1: Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści rdz. XVIII pkt 3.1. SIWZ w brzmieniu: „Zmiany te mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę i mogą dotyczyć:
- zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,
- aktualizacji bądź zmian rozwiązań projektowych,
- zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,
- zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
- zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych,
- zmiany technologii wykonania robót
czy Zamawiający przewiduje te same okoliczności, jako umożliwiające wydłużenie terminu końcowego wykonania robót i dopisanie ich do rdz. XVIII pkt 5 SIWZ?

ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu końcowego wykonania robót z uwagi na zmiany, które mogą być dokonane w umowie, o których mowa w rdz. XVIII pkt 3.1 SIWZ.

PYTANIE 2: Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 14 lit. h Wzoru Umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ poprzez: doprecyzowanie przez Zamawiającego, co rozumie pod pojęciem „wielokrotny", to znaczy ile przypadków dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy w rozumieniu Zamawiającego, będzie przez niego potraktowane jako wielokrotne? Wykonawca prosi o wskazanie konkretnej liczby?

ODPOWIEDŹ 2: Zamawiający informuje, że zapis w SIWZ § 14 lit. h Wzoru Umowy, dotyczący wielokrotnej bezpośredniej zapłaty podwykonawcy dotyczy już dwukrotnej bezpośredniej zapłaty.

PYTANIE 3: Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 17 ust. 3 Wzoru Umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ poprzez: doprecyzowanie przez Zamawiającego czy zmiany wskazane w treści § 17 ust. 1.1 Wzoru Umowy stanowiącej załącznik nr 3 so SIWZ również prowadzą do wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia?

ODPOWIEDŹ 3: Zmiany wskazane w treści § 17 ust. 1.1. Wzoru Umowy nie prowadzą do wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

UWAGA !!!
Równocześnie Zamawiający zmienia zapisy w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w przedmiarze robót oraz w projekcie, dotyczące zastosowanych kamer. Zastępuje się wyszczególnione kamery i promienniki podczerwieni jednym urządzeniem-kamerą stacjonarną o danych parametrach: Kamera telewizyjna w obudowie z oświetlaczem IR dzień/noc, posiada możliwość pracy w podczerwieni, rozdzielczość pozioma: do 700 TVL, czułość: od 0,00003 Ix / F=1.2 (DSS) (0 Ix przy włączonym oświetlaczu IR), szeroki zakres dynamiki (WDR), funkcja IR smart, typ obiektywu: z automatyczną przysłoną typu D, f = 6 ~ 50 mm, zoom : 16 x cyfrowy, 12 stref prywatności, 1 wyjście alarmowe wyzwalane detekcją ruchu, detekcja ruchu (8 stref), np. Kamera NVC-GDN3803H/IRH-2, lub inna pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone powyżej.

Zamawiający informuje, iż w kosztach należy uwzględnić koszt osłony kabla niskiego napięcia rurą osłonową połówkową Φ110 L=73m, zgodnie z rys E-1 dokumentacji projektowej, jak również koszty uzgodnień i nadzorów specjalistycznych.

Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA
Rafał Adamczyk