Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja Serwis S.A
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków (NMK)
ul. Małobądzka 141,
42-500 Będzin

Będzin, dn. 2019-02-25

Urząd Miasta Będzin
ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin

Sygnatura: TDS/NMK/2019-02-25/6969

Dotyczy: uzgodnienia przyłączenia do sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Kolorowej w Łagiszy

Odpowiadając na pismo z dnia 13.02.2019 w sprawie określenia warunków przyłączenia do sieci oświetlenia ulicznego w **miejscowości Będzin ul. Kolorowa** informujemy, że wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja Serwis S.A. sieci i opraw do istniejącego oświetlenia ulicznego w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej.

I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie linia oświetlenia ulicznego zasilana ze stacji **BDD30062 Osiedle Awaryjne** z szafy oświetlena ulicznego z obwodów oświetleniowych
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji będą zaciski prądowe przewodu zasilającego rozłącznik bezpiecznikowy w kierunku projektowanej instalacji.
3. Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę:**
   a) Na istniejącym stanowisku słupowym linii nN znajdującego się przy ul. Kolorowej (słup typu ALA krańcowy nr BDD046124) zabudować rozłącznik bezpiecznikowy (własność wnioskodawcy) oraz zaprojektować linię oświetlenia ulicznego w kier. projektowanej instalacji:
   b) W zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę - zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy;
   c) W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do odpowiedniej jednostki organizacyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. lub TAURON Dystrybucja Serwis S.A. z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń;
   d) Nowe elementy sieci trwale oznaczyć w celu wyodrębnienia majątku – o przyjętym sposobie oznaczenia powiadomić TDS S.A. w momencie zgłoszenia do sprawdzenia.

4. Zabezpieczenia główne (przedlicznikowe):
   a) prąd znamionowy: 32 A,
   b) rodzaj: Bezpiecznik,
   c) lokalizacja: istniejąca lokalizacja zasilana z **BDD30062 Osiedle Awaryjne szafa oświetlenia ulicznego**
5. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
6. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg $\varphi \leq 0{,}4$.
7. Sieć nN pracuje w układzie: **TT**

Nowo wybudowane elementy sieci pozostaną na majątku UG Będzin.

Informacje dodatkowe.

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych oraz przebudowane urządzenia oświetleniowe Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania związanego z przyłączeniem projektowanych elementów sieci uzgodnić z Biurem Usługi Oświetlenia Kraków (Będzin ul. Kościuszki 92).
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.
3. W chwili stwierdzenia uszkodzenia, zagrożenia dla życia lub mienia, nowo wybudowanej sieci oświetleniowej, którym właścicielem jest wnioskodawca pracownicy Tauron Dystrybucja S.A jak i Tauron Dystrybucja Serwis S.A mają prawo bezzwłocznie odłączyć wskazaną sieć od sieci oświetleniowej TDS.S.A. Ponowne załączenie może nastąpić po uzyskaniu stosownego oświadczenia osoby uprawnionej, iż wskazana sieć nadaje się do ponownego załączenia.

II. Wykaz dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu gotowości przyłączenia obiektu do przyłączenia do sieci TAURON Dystrybucja Serwis S.A.:

1. Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia na wzorze „ZI" dostępnym na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl , który w części dotyczącej złożenia oświadczenia o stanie technicznym wykonanej instalacji, winien być potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,
2. Dokumentacja powykonawcza,
3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków
Rafał Głowacki

Otrzymują:
1x TDS/NMK