

**Zestawienie podstawowych materiałów – remont instalacji hydrantowej Urząd  
Miasta Będzin**

<b>Lp</b>	<b>Materiał</b>	<b>Ilość</b>
1	Rura stalowa ocynkowana DN32	52 m
2	Rura stalowa ocynkowana DN40	106 m
3	Rura stalowa ocynkowana DN50	41 m
4	Rura stalowa ocynkowana DN65	13,5 m
5	Łuk kołnierzowy 90° DN100	1 szt.
6	Zasuwa redukcyjna kołnierzowa DN100/DN65 PN16	1 szt.
7	Łuk kołnierzowy 90° DN65	1 szt.
8	Króciec dwukołnierzowy DN65 L=400mm	1 szt.
9	Wodomierz kołnierzowy sprzężony DN65	1 szt.
10	Filtr siatkowy kołnierzowy DN100	1 szt.
11	Króciec dwukołnierzowy DN65 L=200mm	1 szt.
12	Zasuwa kołnierzowa DN65 PN16	3 szt.
13	Zawór antyskażeniowy kołnierzowy DN65 PN16	1 szt.
14	Filtr siatkowy gwint. DN40 PN16	1 szt.
15	Zawór antyskażeniowy gwint. DN40 PN16	1 szt.
16	Zawór grzybkowy gwint. DN40 PN16	2 szt.
17	Membranowy zawór pierwszeństwa gwint DN40	1 szt.
18	Manometr	1 szt.
19	Szafka hydrantowa z węzłem półsztywnym dł.20m i z zaworem DN25 z modułow <sup>ą</sup> szafką na gaśnicę proszkow <sup>ą</sup> oraz gaśnicę proszkow <sup>ą</sup> 6kg	11 szt.
20	Szafka hydrantowa z węzłem półsztywnym dł.30m i z zaworem DN25 z modułow <sup>ą</sup> szafką na gaśnicę proszkow <sup>ą</sup> oraz gaśnicę proszkow <sup>ą</sup> 6kg	8 szt.