

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający: Miasto Będzin reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
ul. 11 Listopada 20,42-500 Będzin

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Remont wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie.**

PYTANIE 1: Czy istnieje możliwość wykonania orurowania z rur stalowych ocynkowanych metodą zaciskową ?

ODPOWIEDŹ 1: Tak istnieje taka możliwość.

Przy czym, system zaciskowy musi posiadać certyfikat ITB zezwalający na zastosowanie tego systemu do instalacji hydrantowej. Oraz instalacja systemu zaciskowego musi być z uszczelkami zwiększającymi powierzchnię uszczelniają oraz posiadającymi system sygnalizacji wycieku niezaciśniętej złączki podczas próby ciśnienia.

W przypadku systemów zaciskowych może być to instalacja z rur steelPRES (E190 CR2S4 ocynkowanie metodą Sendzimira) lub z systemu inoxPRES.

UWAGA!!!!

Zamawiający dokonuje zmiany w części IX zapytania ofertowego, gdzie tiret 1 otrzymuje nową treść w postaci numeru konta:

- -pieniędzy (winien przelać je) na konto:

ING Bank Śląski S.A O/Będzin nr **44 1050 1142 1000 0023 0074 0087**

z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadanie pn.: **Remont wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie.**

z up. Prezydenta Miasta Będzina
WICEPREZYDENT MIASTA

.....*Anna Orzemieszka*.....