SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9
Zakład Rejonowy Nr 7
Będzin, ul. Grunwaldzka 3
tel. 267-48-75

(Pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

BĘDZIN 14.08.2018 r.
(data)

# PROTOKÓŁ Nr 006217

## z okresowej kontroli przewodów kominowych dymowych - spalinowych - wentylacyjnych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek, a kominami - w budynku będącym własnością:
Szkoła Podstawowa nr 1 im A. Mickiewicza

położonym w BĘDZINIE przy ul. Szkolnej nr 3

został przeprowadzone przez posiadającego wymagane kwalifikacje mistrza kominiarskiego (art. 62 ust. 6 pkt. 1)
Torbus J.

przy współudziale Ostrowski S., Hoh P.

o przepisy ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) wraz z późniejszymi zmianami oraz stosownie do wydanych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona odwrotna niniejszego protokołu.
**Ocena technicznej sprawności przewodów kominowych odzwierciedla ich stan techniczny w dniu kontroli.**

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE:

I. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają - przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.*

II. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają wymienionym wyżej przepisom w zakresie jak niżej. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.*

1) Przewody kominowe drożne, ciąg kominowy w przewodach prawidłowy
2)
3)
4)
5)
6)

III. Uwagi ogólne

Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki - uszkodzenia - zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

PROTOKÓŁ SPORZĄDZONO I PODPISANO w dniu 14.08.2018 r.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO w dniu 14.08.2019 r.

Protokół otrzymują:
1. Właściciel - Zarządca obiektu budowlanego
2. Mistrz kominiarski przeprowadzający kontrolę
3. Terytorialnie właściwy Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadkach wymag. wszczęcia postępowania administracyjnego)

Szkoła Podstawowa nr 1
im A. Mickiewicza
42-500 Będzin, ul. Szkolna 3
tel./fax 32 267-39-30, REGON 000726270
NIP 625-14-33-395

Protokolarne ustalenia przyjęto do wiadomości

.....
(podpis właściciela - zarządcy obiektu budowlanego)

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII Z ORYGINAŁEM
14.01.2019

Protokół sporządził przeprowadzający kontrolę:

Mistrz Kominiarski
nr upr. 312/06
Janusz Torbus

SEKRETARKA SZKOŁY
Podstawowej nr 1 w Będzinie
Małgorzata Konwerska

(podpis i pieczątka mistrza kominiarskiego)

# ZAKRES PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:

1. Drożności przewodów kominowych.

2. Siły ciągu kominowego (ciśnienia) zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych przewodów urządzeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

3. Czy występują uszkodzenia:
   a) głowic kominowych ponad dachem,
   b) kanałów, czopuchów, rur itp. łączników,
   c) włazów, drabin, drzwiczek kominowych (rewizyjnych - wyciorowych), ław kominowych,
   d) nasad kominowych.

4. Czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami.

5. Czy pomieszczenia (lokale), w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły CO itp.) posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne w tym: nawiewne i wywiewne.

6. Czy występują ewentualne inne stwierdzone w trakcie kontroli rażące nieprawidłowości (uchybienia) mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia:

a. .....

b. .....

c. .....

Uwaga: 1. skreślić nie objęte kontrolą pozycje.
2. Dopisać ewentualne czynności kontrolne nie uwzględnione powyżej.
3. **Zgodnie z § 155 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w „sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz.U. Nr 201 z 2008 r. poz. 1238) - w przypadku zastosowania w pomieszczeniach wentylacji grawitacyjnej, dopływ powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej do potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenie nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub innych częściach przegród zewnętrznych.**

Szkoła Podstawowa Nr 1
im A. Mickiewicza
42-500 Będzin, ul. Szkolna 3
tel./fax 32 267-39-30, REGON 000726270
NIP 625-14-33-395

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
14.01.2019

SEKRETARKA SZKOŁY
Podstawowej nr 1 w Będzinie
Małgorzata Konwerska