PREZYDENT
MIASTA BĘDZINA
woj. śląskie

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | Śląskie. | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

BZP.271.4.2020 Będzin, dnia 23.01.2020 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 3
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Miasto Będzin
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Zagospodarowanie Parku Rozkówka – etap I, w ramach zadania pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin", współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).**

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela się wyjaśnień na podane poniżej pytanie:

PYTANIE 4: Proszę o informację, czy dopuszczają Państwo inne metody zabezpieczenia antykorozyjnego urządzeń siłowni zewnętrznych niż ocynk galwaniczny, np. śrutowanie, podkład cynkowy i malowanie proszkowe.

ODPOWIEDŹ 4: Zamawiający dopuszcza inne metody zabezpieczenia antykorozyjnego urządzeń siłowni zewnętrznych, pod warunkiem, iż stopień zabezpieczenia będzie nie gorszy niż ten zastosowany w dokumentacji projektowej.

Z up. Prezydenta Miasta Będzina
WICEPREZYDENT MIASTA
Anna Dziewiecka